

鮫川村簡易水道水質検査

鮫川地区 浄水

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2023年	2023年	2023年	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月25日	5月23日	6月27日	7月29日	8月24日	9月27日	10月26日	11月22日	12月22日	1月18日	2月21日	3月15日				個数	個数	個数	個数
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.68											0.68	0.68	0.68				
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003				
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003				
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.002											0.002	0.002	0.002				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03											<0.03	<0.03	<0.03				
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		4.1											4.1	4.1	4.1				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001				
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.8	2.6	2.8	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.8	2.9	2.7	2.8	2.9	2.6	2.8				
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		64				66		68			63		68	63	65		4		
蒸発残留物	500 mg/L以下		101				104		99			97		104	97	100	2	2		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2	7.1	7.3	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.7	7.7	7.1	7.5				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

渡瀬地区 浄水

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2023年	2023年	2023年	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月25日	5月23日	6月27日	7月29日	8月24日	9月27日	10月26日	11月22日	12月22日	1月18日	2月21日	3月15日	個数				個数	個数	個数	
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004												<0.004	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.45												0.45	0.45	0.45				
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08												<0.08	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1												<0.1	<0.1	<0.1				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003				
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003				
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.002												0.002	0.002	0.002				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03												<0.03	<0.03	<0.03				
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		3.4												3.4	3.4	3.4				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.002												0.002	0.002	0.002				
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.6	2.4	2.4	2.4	2.4	2.6	2.6	2.5	2.6	2.6	2.8	2.6	2.8	2.4	2.5					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		37												37	37	37	1			
蒸発残留物	500 mg/L以下		65												65	65	65	1			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02												<0.02	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				
pH値	5.8 ~ 8.6	7.0	6.8	6.6	6.7	6.8	6.7	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	6.8	7.0	6.6	6.8					
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

青生野地区 浄水

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2023年	2023年	2023年	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月25日	5月23日	6月27日	7月29日	8月24日	9月27日	10月26日	11月22日	12月22日	1月18日	2月21日	3月15日	個数				個数	個数	個数	
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004												<0.004	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.86												0.86	0.86	0.86				
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08												<0.08	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1												<0.1	<0.1	<0.1				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下		0.24			<0.06			0.10			0.18			0.24	<0.06	0.15	1	2		
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003				
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			0.002			0.002	<0.001	0.001				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003				
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.002												0.002	0.002	0.002				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03												<0.03	<0.03	<0.03				
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		5.9												5.9	5.9	5.9				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
塩化物イオン	200 mg/L以下	5.0	5.0	5.1	4.7	4.8	5.0	5.1	5.0	5.1	5.0	4.9	4.7	5.1	4.7	5.0					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		29												29	29	29				
蒸発残留物	500 mg/L以下		68												68	68	68	1			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02												<0.02	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3				
pH値	5.8 ~ 8.6	6.8	6.9	7.0	7.0	6.8	6.8	7.0	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	6.8	6.9					
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

余所内地区 浄水

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2023年	2023年	2023年	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月25日	5月23日	6月27日	7月29日	8月24日	9月27日	10月26日	11月22日	12月22日	1月18日	2月21日	3月15日	個数				個数	個数	個数	
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004												<0.004	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.64												1.64	1.64	1.64	1			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08												<0.08	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1												<0.1	<0.1	<0.1				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003				
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.002			0.003			0.002			0.002			0.003	0.002	0.002				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.004			0.008			0.005			0.004			0.008	0.004	0.005				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003				
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			0.001			<0.001			<0.001			0.001	<0.001	0.001				
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		0.002			0.004			0.003			0.002			0.004	0.002	0.003				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.005												0.005	0.005	0.005				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03												<0.03	<0.03	<0.03				
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		10.8												10.8	10.8	10.8				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
塩化物イオン	200 mg/L以下	14.0	13.7	13.5	13.2	13.6	13.7	13.7	13.8	13.8	14.2	13.6	14.1	14.2	13.2	13.7					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		107			109			115			106			115	106	109		4		
蒸発残留物	500 mg/L以下		187			198			185			179			198	179	187		4		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02												<0.02	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.4	0.5		12			
pH値	5.8 ~ 8.6	7.0	6.9	6.9	7.1	7.2	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.2	6.9	7.1					
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

西部地区 浄水

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2023年	2023年	2023年	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月25日	5月23日	6月27日	7月29日	8月24日	9月27日	10月26日	11月22日	12月22日	1月18日	2月21日	3月15日	個数				個数	個数	個数	
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001			0.002			<0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001	1			
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004												<0.004	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.01												1.01	1.01	1.01	1			
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08												<0.08	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1												<0.1	<0.1	<0.1				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003				
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003				
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03												<0.03	<0.03	<0.03				
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		5.2												5.2	5.2	5.2				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
塩化物イオン	200 mg/L以下	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.4	3.5	3.4	3.4	3.5	3.2	3.3	3.5	3.2	3.4					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		73			73			75			72		75	72	73		4			
蒸発残留物	500 mg/L以下		114			135			117			112		135	112	120		4			
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02												<0.02	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3					
pH値	5.8 ~ 8.6	7.9	7.7	7.7	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	7.7	7.9				
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

塚本地区 浄水

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2022年	2023年	2023年	2023年	最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
		4月25日	5月23日	6月27日	7月29日	8月24日	9月27日	10月26日	11月22日	12月22日	1月18日	2月21日	3月15日	個数				個数	個数	個数	
一般細菌	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003				
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005				
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004												<0.004	<0.004	<0.004				
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.66												0.66	0.66	0.66				
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08												<0.08	<0.08	<0.08				
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1												<0.1	<0.1	<0.1				
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002				
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
塩素酸	0.6 mg/L以下		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06				
クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002				
クロロホルム	0.06 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003				
ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.002			0.003			0.002			0.001			0.003	0.001	0.002				
臭素酸	0.01 mg/L以下		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001				
総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.004			0.007			0.004			0.001			0.007	0.001	0.004				
トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003				
ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.002			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.002				
ブロモホルム	0.09 mg/L以下		<0.001			0.002			0.001			<0.001			0.002	<0.001	0.001				
ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008				
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.003												0.003	0.003	0.003				
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01				
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03												<0.03	<0.03	<0.03				
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01				
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		7.9												7.9	7.9	7.9				
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001				
塩化物イオン	200 mg/L以下	4.5	4.2	4.1	4.0	4.1	4.2	4.4	4.3	4.4	4.6	4.5	4.5	4.6	4.0	4.3					
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		129			130			135			131			135	129	131		4		
蒸発残留物	500 mg/L以下		186			205			189			185			205	185	191		4		
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02												<0.02	<0.02	<0.02				
ジェオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001				
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001				
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002				
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005				
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	0.3	0.3	0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.4	<0.3	0.3	1				
pH値	5.8 ~ 8.6	7.2	7.2	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.5	7.2	7.3					
味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							
色度	5度以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5				
濁度	2度以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1				
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合							

<:未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

鮫川地区 第一水源

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2023年									最大値	最小値	平均値
		5月23日	8月24日	11月22日	2月21日											
一般細菌	100個/mL以下															
大腸菌	検出されないこと															
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下															
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															
四塩化炭素	0.002 mg/L以下															
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															
銅及びその化合物	1 mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															
塩化物イオン	200 mg/L以下															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸発残留物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジオスミン	0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フェノール類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下															
pH値	5.8 ~ 8.6															
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと															
色度	5度以下															
濁度	2度以下															
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8									<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0									0	0	0

<: 未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

鮫川地区 第二水源

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2023年										最大値	最小値	平均値
		5月23日	8月24日	11月22日	2月21日												
一般細菌	100個/mL以下																
大腸菌	検出されないこと																
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下																
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																
四塩化炭素	0.002 mg/L以下																
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
ベンゼン	0.01 mg/L以下																
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																
銅及びその化合物	1 mg/L以下																
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																
塩化物イオン	200 mg/L以下																
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																
蒸発残留物	500 mg/L以下																
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																
ジオスミン	0.00001mg/L以下																
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																
フェノール類	0.005 mg/L以下																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下																
pH値	5.8 ~ 8.6																
味	異常でないこと																
臭気	異常でないこと																
色度	5度以下																
濁度	2度以下																
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8										<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0										0	0	0

<: 未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

鮫川地区 第三水源

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2023年									最大値	最小値	平均値
		5月23日	8月24日	11月22日	2月21日											
一般細菌	100個/mL以下															
大腸菌	検出されないこと															
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下															
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															
四塩化炭素	0.002 mg/L以下															
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															
銅及びその化合物	1 mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															
塩化物イオン	200 mg/L以下															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸発残留物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジオスミン	0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フェノール類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下															
pH値	5.8 ~ 8.6															
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと															
色度	5度以下															
濁度	2度以下															
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8									<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0									0	0	0

<: 未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

鮫川地区 第三水源(新井戸)

検査項目	基準値	2022年 7月29日												最大値	最小値	平均値
一般細菌	100個/mL以下															
大腸菌	検出されないこと															
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下															
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下															
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下															
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下															
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下															
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下															
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下															
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下															
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下															
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下															
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下															
四塩化炭素	0.002 mg/L以下															
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下															
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下															
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下															
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下															
ベンゼン	0.01 mg/L以下															
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下															
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下															
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下															
銅及びその化合物	1 mg/L以下															
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下															
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下															
塩化物イオン	200 mg/L以下															
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下															
蒸発残留物	500 mg/L以下															
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下															
ジオスミン	0.00001mg/L以下															
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下															
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下															
フェノール類	0.005 mg/L以下															
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下															
pH値	5.8 ~ 8.6															
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと															
色度	5度以下															
濁度	2度以下															
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8												<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0												0	0	0

<: 未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

鮫川地区 集合井

検査項目	基準値	2022年 8月24日											最大値	最小値	平均値
一般細菌	100個/mL以下	19											19	19	19
大腸菌	検出されないこと	不検出													
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.77											0.77	0.77	0.77
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	0.005											0.005	0.005	0.005
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	4.3											4.3	4.3	4.3
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.9											2.9	2.9	2.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	66											66	66	66
蒸発残留物	500 mg/L以下	126											126	126	126
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3											<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ~ 8.6	7.7											7.7	7.7	7.7
味	異常でないこと														
臭気	異常でないこと	異常なし													
色度	5度以下	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)														
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)														

<: 未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

渡瀬地区 北水源

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2023年										最大値	最小値	平均値
		5月23日	8月24日	11月22日	2月21日												
一般細菌	100個/mL以下																
大腸菌	検出されないこと																
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下																
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																
四塩化炭素	0.002 mg/L以下																
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
ベンゼン	0.01 mg/L以下																
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																
銅及びその化合物	1 mg/L以下																
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																
塩化物イオン	200 mg/L以下																
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																
蒸発残留物	500 mg/L以下																
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																
ジオスミン	0.00001mg/L以下																
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																
フェノール類	0.005 mg/L以下																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下																
pH値	5.8 ~ 8.6																
味	異常でないこと																
臭気	異常でないこと																
色度	5度以下																
濁度	2度以下																
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8										<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0										0	0	0

<: 未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

渡瀬地区 南水源

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2023年										最大値	最小値	平均値
		5月23日	8月24日	11月22日	2月21日												
一般細菌	100個/mL以下																
大腸菌	検出されないこと																
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下																
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下																
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下																
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下																
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下																
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下																
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下																
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下																
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下																
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下																
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下																
四塩化炭素	0.002 mg/L以下																
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下																
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下																
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下																
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下																
ベンゼン	0.01 mg/L以下																
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下																
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下																
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下																
銅及びその化合物	1 mg/L以下																
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下																
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下																
塩化物イオン	200 mg/L以下																
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下																
蒸発残留物	500 mg/L以下																
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下																
ジオスミン	0.00001mg/L以下																
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下																
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下																
フェノール類	0.005 mg/L以下																
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下																
pH値	5.8 ~ 8.6																
味	異常でないこと																
臭気	異常でないこと																
色度	5度以下																
濁度	2度以下																
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8										<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0										0	0	0

<: 未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

渡瀬地区 集合井

検査項目	基準値	2022年 8月24日											最大値	最小値	平均値
一般細菌	100個/mL以下	47											47	47	47
大腸菌	検出されないこと	不検出													
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下	<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下	<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下	<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下	0.44											0.44	0.44	0.44
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下	<0.08											<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下	<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下	<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下	<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下	<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1 mg/L以下	<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下	3.3											3.3	3.3	3.3
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下	0.001											0.001	0.001	0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下	2.3											2.3	2.3	2.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下	37											37	37	37
蒸発残留物	500 mg/L以下	93											93	93	93
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下	<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下	<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下	<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下	<0.3											<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ~ 8.6	6.8											6.8	6.8	6.8
味	異常でないこと														
臭気	異常でないこと	異常なし													
色度	5度以下	<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下	<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)														
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)														

<: 未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

青生野地区 水源

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2023年									最大値	最小値	平均値
		5月23日	8月24日	11月22日	2月21日											
一般細菌	100個/mL以下		28											28	28	28
大腸菌	検出されないこと		不検出													
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.84											0.84	0.84	0.84
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.003											0.003	0.003	0.003
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		5.5											5.5	5.5	5.5
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下		4.7											4.7	4.7	4.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		29											29	29	29
蒸発残留物	500 mg/L以下		90											90	90	90
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
ジオオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		<0.3											<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ~ 8.6		6.7											6.7	6.7	6.7
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと		異常なし													
色度	5度以下		<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8									<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100mL)	0	0	0	0									0	0	0

<: 未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

余所内地区 水源

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2023年									最大値	最小値	平均値
		5月23日	8月24日	11月22日	2月21日											
一般細菌	100個/mL以下		28											28	28	28
大腸菌	検出されないこと		不検出													
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001											0.001	0.001	0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		2.17											2.17	2.17	2.17
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.005											0.005	0.005	0.005
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12											12	12	12
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下		16.4											16.4	16.4	16.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		123											123	123	123
蒸発残留物	500 mg/L以下		236											236	236	236
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
ジオオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		0.5											0.5	0.5	0.5
pH値	5.8 ~ 8.6		7.1											7.1	7.1	7.1
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと		異常なし													
色度	5度以下		<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8									<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0個/100mL)	0	0	0	0									0	0	0

<: 未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

西部地区 水源

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2023年										最大値	最小値	平均値
		5月23日	8月24日	11月22日	2月21日												
一般細菌	100個/mL以下		0												0	0	0
大腸菌	検出されないこと		不検出														
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003												<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005												<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004												<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.01												1.01	1.01	1.01
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08												<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002												<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005												<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.002												0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03												<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01												<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		5.3												5.3	5.3	5.3
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001												<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下		3.2												3.2	3.2	3.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		73												73	73	73
蒸発残留物	500 mg/L以下		143												143	143	143
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02												<0.02	<0.02	<0.02
ジオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001												<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002												<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005												<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		<0.3												<0.3	<0.3	<0.3
pH値	5.8 ~ 8.6		8.0												8.0	8.0	8.0
味	異常でないこと																
臭気	異常でないこと		異常なし														
色度	5度以下		<0.5												<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下		<0.1												<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8										<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0										0	0	0

<: 未満を表します

鮫川村簡易水道水質検査

塚本地区 水源

検査項目	基準値	2022年	2022年	2022年	2023年									最大値	最小値	平均値
		5月23日	8月24日	11月22日	2月21日											
一般細菌	100個/mL以下		55											55	55	55
大腸菌	検出されないこと		不検出													
カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		<0.0003											<0.0003	<0.0003	<0.0003
水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005
セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		<0.004											<0.004	<0.004	<0.004
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		0.61											0.61	0.61	0.61
フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		<0.08											<0.08	<0.08	<0.08
ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
四塩化炭素	0.002 mg/L以下		<0.0002											<0.0002	<0.0002	<0.0002
1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
ベンゼン	0.01 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.002											0.002	0.002	0.002
アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		<0.03											<0.03	<0.03	<0.03
銅及びその化合物	1 mg/L以下		<0.01											<0.01	<0.01	<0.01
ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		7.8											7.8	7.8	7.8
マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		<0.001											<0.001	<0.001	<0.001
塩化物イオン	200 mg/L以下		3.9											3.9	3.9	3.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		130											130	130	130
蒸発残留物	500 mg/L以下		216											216	216	216
陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02
ジオオスミン	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下		<0.000001											<0.000001	<0.000001	<0.000001
非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		<0.002											<0.002	<0.002	<0.002
フェノール類	0.005 mg/L以下		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/L以下		0.3											0.3	0.3	0.3
pH値	5.8 ~ 8.6		7.2											7.2	7.2	7.2
味	異常でないこと															
臭気	異常でないこと		異常なし													
色度	5度以下		<0.5											<0.5	<0.5	<0.5
濁度	2度以下		<0.1											<0.1	<0.1	<0.1
大腸菌	検出されないこと (1.8 MPN/100mL未満)	<1.8	<1.8	<1.8	<1.8									<1.8	<1.8	<1.8
嫌気性芽胞菌	検出されないこと (0 個/100mL)	0	0	0	0									0	0	0

<: 未満を表します